




## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/1197/13/PAT  
Č.J.: SU/13/2547/PAH  
VYŘIZUJE: Patraková  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: h.patrakova@mu.turnov.cz  
DATUM: 2.5.2013



### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 21.2.2013 podal

**ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2,**

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

#### prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Turnov, stavební úřad dne 6.12.2010 pod č.j. SÚ/5310/10/PAT na stavbu

Vedení 110 kV V 1109, 1110 Bezděčín – Turnov

včetně ochranného pásma ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1395, 1396, 1397, 1402, 1403/1, 1404, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, parc. č. 360, 367/1, 368, 369, 373/2, 606/1, 607, 609, 615 v katastrálním území Odolenovice u Jenišovic, parc. č. 1002, 1003, 1029, 1041/1, 1042/1, 1042/2 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, parc. č. 146/5, 172/2 v katastrálním území Přepeře u Turnova, parc. č. 153/1, 153/18, 153/20, 153/21, 176/1, 176/3, 178, 182, 202/2, 204, 208/3, 208/5, 211/1, 214, 215/1, 215/2, 224, 226, 228, 229/2, 238, 299, 300, 301, 302, 305, 307/1, 307/25, 307/26, 307/45, 308, 309, 310/1, 310/3, 312/3, 312/4, 312/5, 314/1, 314/5, 383, 384, 405, 406/1, 406/3, 406/4, 406/6, 439/3, 439/15, 439/20, 446/2, 447, 448, 455, 456, 462/1, 481, 484/1, 487/1, 488, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 519, 521, 522 v katastrálním území Lažany u Sychrova, parc. č. 302, 326/6, 326/12, 326/21, 326/22, 334/2, 342/2, 353/1, 353/5, 357, 360, 361, 365/1, 365/5, 365/6, 365/7, 576/3, 576/4, 576/9, 576/16, 630, 890/24, 990, 1001, 1002, 1063, 1077, 1078 v katastrálním území Paceřice, parc. č. 75/4, 76/1, 76/4, 76/5, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 79/2, 79/3, 79/5, 79/6, 79/9, 80/2, 87/1, 87/3, 87/4, 94/1, 94/4, 94/5, 96/1, 97/1, 97/3, 104, 110/1, 111, 112, 117/1, 117/2, 139/21, 139/22, 139/23, 139/24, 147, 148/1, 333/1, 333/2, 347, 354/1, 354/2, 354/4, 354/5, 370, 374, 375/2, 375/3, 377, 380, 413, 414 v katastrálním území Žďárek u Sychrova.

#### Stavba obsahuje:

- Rekonstrukce vedení V 1109, 1110 spočívá v úplném odstranění stávajícího vedení 2x 110 kV a jeho nahrazení novým. V úseku TR Bezděčín - st.č. 58 se bude jednat o dvojité vedení 2x 110 kV, v úseku st.č. 25 - st.č.60 o sdružené vedení 2x 110 kV + 2x 35 kV. Délka trasy je 7,39 km, počet stožárů 32. Ochranné pásmo ( prostor určený k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku ) pro vedení 110 kV je vymezené svislými rovinami ve vzdálenosti 12 m od krajních vodičů.
- Stožárové konstrukce - budou konfigurace "soudek" pro vedení 2x 110 kV a konfigurace "dunaj" pro vedení 2x 110 kV + 2x 35 kV. Všechny stožáry jsou samonosné, z konstrukční oceli, šroubované. Základy stožárů budou z prostého betonu standardní, blokové, jejich plocha nepřesáhne hodnotu 30 m<sup>2</sup>

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2  
zastoupená : EGEM s.r.o., Novohradská č.p. 736/36, 370 08 České Budějovice 1

### Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Pro provedení stavby není dostatek finančních prostředků

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Přepere, Obec Ohrazenice, Obec Lažany, Obec Paceřice, Obec Jenišovice, Obec Žďárek,  
Obec Frýdštejn, Město Hodkovice nad Mohelkou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: 9.5.2013.....

Sejmuto dne: 20.5.2013.....

*Ve stejné době zveřejněno v elektronické podobě umístěné  
dálkový přístup.*

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBECNÍ ÚŘAD  
512 61 PŘEPERE

*[Handwritten signature]*